

Olbia 27. 09.2018

Al Sig. Sindaco del Comune di
Loiri Porto S. Paolo

Spett.le Abbanoa spa
Distretto n.7
Via Macerata – Olbia

Oggetto: Provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D. Lgsl. 31/01

In data 27.09.2018, sono pervenuti a questo Servizio gli esiti delle analisi effettuate dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 24.09.2018 nel Comune in indirizzo.

Dai referti suddetti emerge la NON rispondenza delle acque nel punto di consegna della rete presso l'utenza:

- SSR8414- R.N. Cont. Via Casula, 8 - Enas , Loiri Porto S. Paolo

**per superamento del valore di parametro di : Coliformi totali (valore rilevato: 120 ufc/100ml).
Escherichia coli (valore rilevato: 10 ufc/100ml).**

Tale risultato depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione e/o di non adeguate misure di protezione della rete di distribuzione, pertanto si invita l' Ente gestore a comunicare tempestivamente allo scrivente Servizio:

- le cause determinanti e la durata temporale del superamento dei parametri rilevati;
- gli interventi previsti, o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua e all'eventuale informazione della popolazione interessata.

Solo a seguito di comunicazione da parte del Gestore, dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua, potrà essere disposto, da parte del SIAN un nuovo controllo analitico per la riformulazione del giudizio di idoneità d'uso.

Nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi adottati, le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti, se non previa prolungata bollitura.

Al Sig. Sindaco si propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e la successiva trasmissione degli atti allo scrivente Servizio all'indirizzo PEC: sian@pec.aslolia.it.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico SIAN

Azienda per la Tutela della Salute

Partita Iva: 00935650903
Codice fiscale: 92005870909
Sede: via Monte Grappa 82
07100, Sassari
www.atssardegna.it

Direzione ASSL Olbia

Via Bazzoni Sircana, 2 – 2 A
07026, Olbia (OT)
Tel. 0789 / 552310 – 383 – 309 – 031
Fax 0789 552148 / 195
e-mail: direzione.aziendale@aslolbia.it
www.aslolbia.it

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
V.le A. Moro c/o P.O. S. Giov. di Dio
07026 Olbia
Tel. 0789 552169-185-121-111-188
Fax 0789 552112
e-mail: sian@aslolbia.it