

Olbia, 12/02/2026

Prot. GFD/RS D7

**OGGETTO: Disservizio programmato fermo impianto per interventi di manutenzione straordinaria all'interno del Potabilizzatore di Agnata nel Comune di Arzachena.**

**Trasmissione via PEC**

<b>COMUNE DI OLBIA – C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo@pec.comuneolbia.it">protocollo@pec.comuneolbia.it</a>
<b>COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO – C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it">protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it</a>
<b>COMUNE DI GOLFO ARANCI – C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it">protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it</a>
<b>COMUNE DI TELTI – C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo.telti@pec.comunas.it">protocollo.telti@pec.comunas.it</a>
<b>COMUNE DI MONTI – C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:monti@pec.comune.monti.ss.it">monti@pec.comune.monti.ss.it</a>
<b>COMUNE DI PADRU – C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.padru.ss.it">protocollo@pec.comune.padru.ss.it</a>
<b>SIAN Olbia</b>	<a href="mailto:sian@pec.aslqallura.it">sian@pec.aslqallura.it</a>
<b>OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II°OLBIA</b>	<a href="mailto:protocollo@pec.aslqallura.it">protocollo@pec.aslqallura.it</a>
<b>OSPEDALE MATER OLBIA</b>	<a href="mailto:materolbiaspa@pec.it">materolbiaspa@pec.it</a>
<b>DISTRETTO 5</b>	<a href="mailto:antoniof.catte@abbanoa.it">antoniof.catte@abbanoa.it</a>
<b>COMUNE DI LUOGOSANTO – C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo.luogosanto@pec.comunas.it">protocollo.luogosanto@pec.comunas.it</a>
<b>COMUNE DI SANT'ANTONIO GALLURA C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it">protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it</a>
<b>COMUNE DI ARZACHENA C.A. Sig.Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo@pec.comarzachena.it">protocollo@pec.comarzachena.it</a>
<b>COMUNE DI PALAU C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo@pec.palau.it">protocollo@pec.palau.it</a>
<b>COMUNE LA MADDALENA C.A. Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo@pec.comunelamaddalena.it">protocollo@pec.comunelamaddalena.it</a>

Si comunica che, in data **mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 08:00 alle ore 19:00**, saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sulle sezioni potabili e di filtrazione all'interno del **Potabilizzatore di Agnata, con conseguente fermo totale dell'impianto**.

Tali interventi, di carattere improrogabile e di rilevante entità tecnica, richiedono la temporanea **interruzione del processo di potabilizzazione e di erogazione dell'acqua**.

Per effetto di quanto sopra, potranno verificarsi disservizi alle utenze nelle seguenti località:

- Olbia:** centro abitato e Frazioni di **Berchiddeddu e Pittulongu**;
- Murta Maria e Porto Istana**;
- Loiri e Fraz. Porto S.Paolo** ;
- Golfo Aranci e Frazioni**;
- Padru e Frazioni**;
- Telti**;
- Monti**;
- Distretto 5**, interruzione della fornitura dal Sollevamento Idrico Monte Freare;
- Luogosanto**;
- Sant'Antonio di Gallura**;

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia  
Tel. 0789/648080 -

**Abbanoa S.p.A.** - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929

**Sede Legale:** Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154

**Sede Amministrativa:** Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 – Fax 070 340479

Website: [www.abbanoa.it](http://www.abbanoa.it) – E-mail: [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)

- **Arzachena e Frazioni;**
- **Palau;**
- **La Maddalena;**

Nei territori sopra indicati sono previste **limitazioni di portata e pressione** dell'acqua in rete, **con possibili interruzioni parziali del servizio.**

**Il ripristino della regolare erogazione è previsto a partire dalle ore 23:30**, fatte salve eventuali condizioni impreviste che potrebbero richiedere ulteriori verifiche tecniche. I serbatoi di accumulo che alimentano le reti di distribuzione saranno costantemente monitorati per consentire una graduale e controllata ripresa del servizio.

Si segnala, inoltre, che a seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, al riavvio del flusso potrebbero verificarsi **transitori episodi di torbidità dell'acqua.**

Si chiede cortesemente di informare la popolazione anche attraverso i vostri canali di comunicazione interni.

Distinti saluti

**U.O. Produzione Distretto D7**

Il Responsabile  
**Geom. Gianfranco Doneddu**



Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia  
Tel. 0789/648080 -